



## Technische Bewertungsgrundlage für die Objektuntersuchung Trinkwasser

Bei der Bewertung von Trinkwassersystemen und deren Korrosionsverhalten legen wir im Wesentlichen folgende Vorschriften und Normen zugrunde:

### Gesetzliche Vorschriften:

- **Trinkwasserverordnung (TrinkwV)**
  - Mikrobiologie ist zu beachten
  - Wasser ist zu beproben
  - Stagnierende Leitungen abtrennen
  - Trennung  
Regen/Grauwasser/Feuerlöschwasser zum  
Trinkwasser-Netz
  - Legionellenvorsorge
  - Nicht-Trinkwasser ist gesondert zu  
kennzeichnen
  
- **Lebensmittel- und  
Bedarfs-Gegenstände-gesetz  
sowie Bundes-Seuchengesetz**
  - Vermeidung der Schädigung der  
menschlichen Gesundheit

---

**Aqua-Protect GmbH • Bad Kreuznacher Str. 27 – 29 • D 68309 Mannheim**

www.aqua-protect.org • Tel.: 0621-77777-0 • E-Mail: info@aqua-protect.org



Wir sind nach den DVGW-Arbeitsrichtlinien und vom TÜV geprüft

## Sanitärinstallation: kurze Leitungsführung nach DIN 1988

- Anordnung der Sanitärapparate nach DIN 18024 und DIN 18027
- Sanitäre Anlagen: Korrosion nach DIN 50930/DIN 1988 T.7, Hygiene nach den KTW-Bedingungen und DVGW-Arbeitsblatt W 270, DIN 50930 T.6, VDI 6023; Nachweis eines Strangverlaufs nach DIN 1988 T 2
- Dimensionierung nach DIN 1988 T 3
- Zirkulationsleitung berechnen nach DVGW-W 553
- Druckerhöhung berechnen nach DIN 1988 T 5
- Volumen des Warmwasserspeichers nach DIN 4708 (Wohnungsbau) und nach „Faltin/Sander“ (Gewerbe- u. Industriebau)

## Ausführungsvorschriften für die Sanitären Anlagen:

- Verlegevorschriften nach DIN 1988 T 2 und Herstellerangaben
- (Schutz des Trinkwassers DIN 1988 T 4 = alt = löschen, ungültig)
- Schutz des Trinkwassers: EN 1717
- Hinweispflicht: nach den Regeln der Technik
- Dämmung : DIN 1988 T 2 (Kaltwasser) und EnEV (Warmwasser)
- Trinkwasser darf nicht verändert werden: nach Trinkwasserverordnung
- Übergabe des Projektes nach VDI 6023
- Hygiene nach DIN 1988 T.4 und 8 und VDI 6023

## Übergeordnet gelten bezüglich

- Wartung DIN 1988, Teil 8 bzw. DIN 4753 Teil 1 und dem Leistungsprogramm VDMA 24186, Teil 6
- Übergeordnete Anforderungen nach DIN 1988, für Wassererwärmer DIN 4708, für die Dimensionierung DIN 4708 und die Richtlinie für die Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankenhausinfektionen des Bundesgesundheitsamtes (TrinwV, DIN EN 1717, DVGW-Arbeitsblatt W 291/W 293/ W 294/W 553, DVGW VP 670 und VDI 6023)

## Allgemeine Technische Vorschriften nach dem Stand der Technik:

### DIN 1988

T 2 Spülen von Leitungen

T 3 keine Überdimensionierung

T 4 Sicherungseinrichtungen beachten (z.B.

Rückflussverhinderer)

T 8 Wartung und Reinigung

### DIN 50930 T 6

Fittingwerkstoffe beachten

---

**Aqua-Protect GmbH • Bad Kreuznacher Str. 27 – 29 • D 68309 Mannheim**

www.aqua-protect.org • Tel.: 0621-77777-0 • E-Mail: info@aqua-protect.org



Wir sind nach den DVGW-Arbeitsrichtlinien und vom TÜV geprüft

	Einsatzgrenzen metall. Werkstoffe beachten (Stahl verzinkt und Kupfer)
	Wasserberührte Vernickelung ist verboten
<b>DVGW-W 551</b>	Legionellenvorsorge
	Wasseraustritt > 55 Grad Celsius
	Zusatzmaßnahmen (Zirkulation, Begleitheizung bei Stockwerksleitungen mit einem Wasservolumen < 3 Liter
<b>DVGW-W 270</b>	Die mikrobiologischen Anforderungen an Werkstoffe (z.B. O-Ringe, Übergänge, Verpressungen, Beschichtungswerkstoffe) müssen erfüllt werden
<b>VDI 6023</b>	Stagnationsleitungen spülen oder trennen
	Regelmäßige Wartung des Systems
	Bypassleitungen nur in Ausnahmefällen
	Keine Überdimensionierung
<b>EN 558/1</b>	Industriearmaturen, Baulängen von Armaturen aus Metall zum Einbau in Rohrleitungen
<b>EN 736/1</b>	Armaturen
<b>EN 809</b>	Pumpen und Pumpgeräte
<b>EN 1074/1</b>	Armaturen für die Wasserversorgung
<b>DVGW-Arbeitsblatt W 302</b>	Hydraulische Berechnungen von Rohrleitungen
<b>DVGW-Arbeitsblatt W 403</b>	Planungsregeln für Wasserrohrleitungen und Wasserrohrnetzen
<b>DIN 53210</b>	Definition des Rostgrades
<b>DIN ISO 4628 Teil4,</b>	Rissbildung
<b>DIN ISO 4628 Teil 5,</b>	Abblättern
<b>DIN 2444</b>	Zinküberzüge auf Stahlrohren
<b>DIN 8200</b>	Strahlungsverfahrenstechnik
<b>DIN 50 900 Teil 1,</b>	Korrosion der Metalle
<b>DIN 50900 Teil 3,</b>	Begriffe der Korrosionsuntersuchung
<b>DIN 55928 Teil 1 bis 9</b>	Bzw. EN ISO 12944 Teil 1 bis 9 Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungen und Überzüge

---

**Aqua-Protect GmbH • Bad Kreuznacher Str. 27 – 29 • D 68309 Mannheim**

www.aqua-protect.org • Tel.: 0621-77777-0 • E-Mail: info@aqua-protect.org



Wir sind nach den DVGW-Arbeitsrichtlinien und vom TÜV geprüft

**DIN EN ISO 8503-1 und 2**

Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen (DIN EN ISO 8501-1 und -2)

**DIN ISO 8501-1**

Oberflächenvorbereitungsgrade von Metallen

**DIN 50902**

Schichten für den Korrosionsschutz von Metallen, Begriffe und Verfahren

---

**Aqua-Protect GmbH • Bad Kreuznacher Str. 27 – 29 • D 68309 Mannheim**

www.aqua-protect.org • Tel.: 0621-77777-0 • E-Mail: info@aqua-protect.org



Wir sind nach den DVGW-Arbeitsrichtlinien und vom TÜV geprüft