Hygieneplan nach DVGW

Wartungsplan DVGW

Nr.	Anlagenteil, Apparat	Inspektion			Wartung		
		monatlich	jährlich	Durchführung	monatlich	jährlich	Durchführung
1	Freier Auslauf		1	o x			
2	Rohrunterbrecher		1	o x			
3	Rohrtrenner EA 2 und EA 3	6		o x			
4	Rohrtrenner EA 1		1	o x			
5	Rückflussverhinderer		1	o x			
6	Rohrbelüfter		5	o x			
7	Sicherheitsventil	6		o x		1	x
8	Druckminderer		1	o x		1 bis 3	x
9	Druckerhöhungsanlage		1	x		1	x
10	Filter, rückspülbar	2		o x	2		o x
	Filter, nicht rückspülbar	2		o x	6		o x
11	Dosiergerät	6		o x	6 *	alternativ 1	x
12	Enthärtungsanlage	2		o x		1	x
13	Trinkwassererwärmer		1	x			x
14	Löschwasserversorgung und Brandschutzeinrichtung	1 6		o x o x			
15	Rohrleitungen		1	x			
16	Kaltwasserzähler	1		o		6	x
17	Warmwasserzähler	1		o		5	x

*) Bei Gemeinschaftsanlagen
Die Zahlenangaben in Spalten „monatlich" und „jährlich" bedeuten Zeitintervalle
z.B: 6: alle 6 Monate, 2: alle 2 Jahre
Durchführung: o : Betreiber x: Installationsunternehmen, Hersteller, Wasserversorgungsunternehmen

Aqua-Protect GmbH • Bad Kreuznacher Str. 27 – 29 • D 68309 Mannheim

www.aqua-protect.org • Tel.: 0621-77777-0 •E-Mail: info@aqua-protect.org

Wir sind nach den DVGW-Arbeitsrichtlinien und von namhaften und bekannten Prüfinstituten geprüft.