



## Hygieneplan

Die Anforderungen für sauberes Trinkwasser werden ab 2011 wesentlich verschärft. Die neue Trinkwasserverordnung fordert von Ihnen als Hausbesitzer den Nachweis, dass Sie die Hygieneanforderungen eingehalten haben und somit keine Risiken für Grenzwertüberschreitungen bestehen.

Die jährliche Überprüfung der Hausinstallation mit einem Inspektions- und Wartungsplan nach DVGW vom Wasserfilter bis zur Zapfstelle spart Ihnen viele unnötige Folgekosten und ggfs. eine Sanierung der Hausinstallation.

---

**Aqua-Protect GmbH • Bad Kreuznacher Str. 27 – 29 • D 68309 Mannheim**

www.aqua-protect.org • Tel.: 0621-77777-0 • E-Mail: info@aqua-protect.org



**Wir sind nach den DVGW-Arbeitsrichtlinien und von namhaften und bekannten Prüfinstituten geprüft.**

# Hygieneplan nach DVGW

## Wartungsplan DVGW

Nr.	Anlagenteil, Apparat	Inspektion			Wartung		
		monatlich	jährlich	Durchführung	monatlich	jährlich	Durchführung
1	Freier Auslauf		1	o x			
2	Rohrunterbrecher		1	o x			
3	Rohrtrenner EA 2 und EA 3	6		o x			
4	Rohrtrenner EA 1		1	o x			
5	Rückflussverhinderer		1	o x			
6	Rohrbelüfter		5	o x			
7	Sicherheitsventil	6		o x		1	x
8	Druckminderer		1	o x		1 bis 3	x
9	Druckerhöhungsanlage		1	x		1	x
10	Filter, rückspülbar	2		o x	2		o x
	Filter, nicht rückspülbar	2		o x	6		o x
11	Dosiergerät	6		o x	6 *	alternativ 1	x
12	Enthärtungsanlage	2		o x		1	x
13	Trinkwassererwärmer		1	x			x
14	Löschwasserversorgung und Brandschutzeinrichtung	1 6		o x o x			
15	Rohrleitungen		1	x			
16	Kaltwasserzähler	1		o		6	x
17	Warmwasserzähler	1		o		5	x

\*) Bei Gemeinschaftsanlagen

Die Zahlenangaben in Spalten „monatlich“ und „jährlich“ bedeuten Zeitintervalle

z.B: 6: alle 6 Monate, 2: alle 2 Jahre

Durchführung: o: Betreiber

x: Installationsunternehmen, Hersteller, Wasserversorgungsunternehmen

**Aqua-Protect GmbH • Bad Kreuznacher Str. 27 – 29 • D 68309 Mannheim**

www.aqua-protect.org • Tel.: 0621-77777-0 • E-Mail: info@aqua-protect.org



**Wir sind nach den DVGW-Arbeitsrichtlinien und von namhaften und bekannten Prüfinstituten geprüft.**